

KVALITETSKONTROL



ROSKILDE STEN & GRUS ApS

ØDE HASTRUPVEJ 48 · 4000 ROSKILDE · TLF. 70 26 57 58 · FAX 46 36 90 58 · CVR NR. 21 49 11 44

Sigteanalyse

Udtaget dato: 08.10.2018
Vare: Brogrus
Prøvenr: 18-387
Udtaget af: TL Varenr.: 1225
Udtagnings sted: Øde Hastrup

Sigtestørrelse	Sigterest	Gennemfald	Gennemfald %
63,00	0,0	1037,2	100,0
31,50	0,0	1037,2	100,0
22,40	0,0	1037,2	100,0
16,00	0,0	1037,2	100,0
11,20	0,0	1037,2	100,0
8,00	5,6	1031,6	99,5
5,60	31,1	1000,5	96,5
4,00	49,9	950,6	91,7
2,00	126,4	824,2	79,5
1,00	158,4	665,8	64,2
0,50	180,6	485,2	46,8
0,25	249,5	235,7	22,7
0,125	145,6	90,1	8,7
0,063	40,4	49,7	4,8
Bund:	3,7	46,0	
Udvask:	46,0		
	1037,2		

U-tal, d60:d10= 6,8

Kornkurve

