

KVALITETSKONTROL



Øde Hastrup Vej 48 | 4000 Roskilde | +45 70 26 57 58 | www.roskildestenoogrus.dk

Sigteanalyse

Udtaget dato: 30.01.2019
Vare: Vsk. Filtersand 0-4
Prøvenr: 19-040
Udtaget af: TL Varenr: 1250
Udtagnings sted: Øde Hastrup

Sigtestørrelse	Sigterest	Gennemfald	Gennemfald %
63,00	0,0	1017,6	100,0
31,50	0,0	1017,6	100,0
22,40	0,0	1017,6	100,0
16,00	0,0	1017,6	100,0
11,20	0,0	1017,6	100,0
8,00	0,0	1017,6	100,0
5,60	0,0	1017,6	100,0
4,00	1,0	1016,6	99,9
2,00	64,7	951,9	93,5
1,00	117,8	834,1	82,0
0,50	272,7	561,4	55,2
0,25	399,7	161,7	15,9
0,125	145,1	16,6	1,6
0,063	14,2	2,4	0,2
Bund:	2,4	0,0	
Udvask:	0,0		
	1017,6		

U-tal, d60:d10= 3,1

Kornkurve

