

# KVALITETSKONTROL



Øde Hastrup Vej 48 | 4000 Roskilde | +45 70 26 57 58 | www.roskildestenoggrus.dk

## Sigteanalyse

**Udtaget dato:** 24.04.2019  
**Vare:** Vsk. sand 0-4  
**Prøvenr:** 19-156  
**Udtaget af:** TL Varenr: 1250  
**Udtagnings sted:** Øde Hastrup

Sigtestørrelse	Sigterest	Gennemfald	Gennemfald %
63,00	0,0	1021,3	100,0
31,50	0,0	1021,3	100,0
22,40	0,0	1021,3	100,0
16,00	0,0	1021,3	100,0
11,20	0,0	1021,3	100,0
8,00	0,0	1021,3	100,0
5,60	0,0	1021,3	100,0
4,00	2,4	1018,9	99,8
2,00	145,1	873,8	85,6
1,00	214,6	659,2	64,5
0,50	304,1	355,1	34,8
0,25	273,1	82,0	8,0
0,125	73,6	8,4	0,8
0,063	7,4	1,0	0,1
Bund:	1,0	0,0	
Udvask:	0,0		
	1021,3		

U-tal, d60:d10= 3,3

## Kornkurve

